

TABLICA TK:
WNĘKOWA, IP40, DRZWI METALOWE PEŁNE Z ZAMKIEM
WYM. (SZER.xWYS.xGŁ.) 669x694x178, 3x24 MOD.

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

elektroenergetyka Sieci Instalacje Wojciech Grudziński	Projektowanie Urządzeń i Instalacji Elektrcznych ELEKTROENERGETYKA – WOJCIECH GRUDZINSKI ul.Modlińska 10/U2, 15–066 Białystok, tel. 857432630		
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERWONCE GM. SUCHOWOLA		DATA: 09.08.2017
ADRES	16-150 CZERWONKA, CZERWONKA 42A GM. SUCHOWOLA, WOJ. PODLASKIE		SKALA: –
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA TABLICA TK		NR RYS. E12
PROJEKTANT	MGR INŻ. WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ/138/92	PODPIS: