






LEGENDA


- 


PRZYCISK WYZWALACZA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W OBUDOWIE, Z SZYBKĄ I OPISEM, 4 STYKI NO
- 


GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T, IP44 (POJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA POJEDYNCZA, RAMKA POJEDYNCZA)
- 


GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, IP44, P/T (2xPOJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA PODWÓJNA, RAMKA PODWÓJNA IP44)
- 


GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, P/T (2xPOJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA PODWÓJNA, RAMKA PODWÓJNA)
- 


GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T (POJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA POJEDYNCZA, RAMKA POJEDYNCZA)
- 


GNIAZDO WTYKOWE, P/T, DATA
- 


WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ ZAPAS PRZEWODU 1,0m
- 

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- 

PRZEJŚCIE KABLI/PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEZ KONDYGNACJĘ
- 

MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW, DZWONEK
- 

SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY BEDNARKA 25x4
- 

PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY WYPROWADZIĆ NA WYSOKOŚĆ 1,5m OD POSADZKI. BEDNARKA STAŁOWA OCYNKOWANA FeZn25x4
- 

POŁĄCZENIE METALICZNE SPAWANE LUB SKRĘCANE

<div><div><div>elektroenergetyka</div><div>Sieci</div><div>Instalacje</div><div>Wojciech Grudziński</div></div><div>Projektowanie Urządzeń i Instalacji Elektrycznych ELEKTROENERGETYKA – WOJCIECH GRUDZIŃSKI ul.Modlińska 10/U2, 15–066 Białystok, tel. 857432630</div></div>			
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERWONCE GM. SUCHOWOLA		DATA: 09.08.2017
ADRES	16-150 CZERWONKA, CZERWONKA 42A GM. SUCHOWOLA, WOJ. PODLASKIE		SKALA: 1:100
TYTUŁ RYS.	RZUT PIWNICY – INSTALACJA SIŁOWA, INSTALACJA UZIOMOWA		NR RYS. E1
PROJEKTANT	MGR INŻ. WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ/138/92	PODPIS: