



W1 - wieńce żelbetowe 25 x 20 cm z betonu B 20 zbrojone konstr. stałą A III 4 x fi 12 mm
W2 - wieńce żelbetowe 25 x 25 cm z betonu B 20 zbrojone konstr. stałą A III 4 x fi 12 mm
P1 - podciąg podłużny 30 x 40 cm częściowo ukryty w płycie stropowej (25 cm poniżej płyty)

SD PRZEKRÓJ A - A 1 : 50

1. Pokrycie blachą miedzianą
2. Łaty drewniane gr. 32 x 120 mm w odstępach co 40-50 cm
3. Kontrłaty 30 x 80 mm
4. Membrana wiatrochlonna o wysokiej paroprzepuszczalności przymocowana na zszywki do górnej płaszczyzny krokwi
5. Krokwie drewniane z kantówki 8 x 18 cm, impregnowanej środkiem ognioochronnym i grzybobójczym typu "FOBOS" , "OGNIOCHRON" itp.
6. Wypełnienie pól międzykrokwiowych w połaciach dachowych pochyłych i poziomych pól sufitowych pomiędzy belkami i kleszczami wełną rulonowaną gr. 20 cm typu "FIBER" , "ISOVER" w osłonie dolnej z folii paroprzepuszczalnej
7. Obudowa systemowa z płyt GK typu "RIGIPS" 2 x 12,5 mm lub GKF 1 x 15 mm na ruszcie metalowym CD 27 mm "RIGISTILL" w odstępach co 40 cm, mocowanym na łączniki metalowe do spodu krokwi drewnianych i pasów sufitowych (kleszczowych belek drewnianych)

SP1

1. Panele na podkładzie wygłuszającym lub terakota na zaprawie klejowej
2. Szlichta zatarta na gładko gr. 5 cm
3. Izolacja pozioma ze styropianu SF 20 gr. 8 cm
4. Paroizolacja z folii budowlanej grubej
5. Projektowana płyta żelbetowa wylewana na mokro gr. 15 cm z betonu B 20 do wykonania wg oddzielnego rysunku konstrukcyjnego
6. Tynk gładki gipsowy nakładany agregatem, malowany farbą lateksową w kolorze białym

SP

1. Terakota lub gres na zaprawie klejowej
2. Szlichta posadzkowa zatarta na gładko maszynowo gr. 6 cm
3. Izolacja pozioma ze styropianu SF 20 gr. 6 cm
4. Izolacja przeciwwilgociowa z folii gubej
5. Gruzobeton gr. 15 cm z wierzchnią warstwą zagładzoną pod folię
6. Podbudowa z zagęszczonej pospółki gr. 15 cm
7. Grunt rodzimy

Objekt: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Centrum trzech kultur z obsługą ruchu turystycznego"

Lokalizacja: Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4
obręb Suchowola, gm./jedn. ew. Suchowola

Inwestor: Gmina Suchowola
adres: 16 - 150 Suchowola, Plac Kościuszki 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6

Autor projektu: inż. Henryk Krystoń Upr. Bud. BI/106/80 i BI/79/86
Upr. do projekt. obiektów budownictwa lądowego w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej.

podpis

Asystent projektanta: inż. Krzysztof Krystoń
Konstrukcja "ARCHEBUD" 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6

podpis

Asystent projektanta: mgr inż. arch. Marzena Chodak
Architektura "ARCHEBUD" 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6

podpis

Nazwa pliku: Centrum Trzech Kultur SUCHOWOLA - PROJEKT

Skala: 1 : 50 Data: 16 - 05 - 2016 PRZEKRÓJ PIONOWY A - A