


- Fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie.
- Rozdzielnicę wykonać jako podtynkową, z pełnymi drzwiami zamykanymi na klucz, o stopniu ochrony min. IP40.
- W rozdzielnicy pozostawić rezerwę miejsca.

Jednostka projektowa			ul. Składowa 12/211		tel. 85 307 00 60
			15-359 Błaystok		697 717 164
			tare@tare.pl		502 147 059
Objekt	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Istn. budynku przystanku autobusowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Centrum Irzech kultur z obsługa ruchu turystycznego"				
Adres	Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4, obręb Suchowola, gm./jedn. ew. Suchowola				
Inwestor	Gmina Suchowola, 16-150 Suchowola, Plac Kosciuszki 5				
Przedmiot rysunku	Schemat zasilania			Skala	Nr rys. E-5
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Autor:	mgr inż. Robert Grodzki	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0101/P00E/06	14.08. 2017r.	
Współpraca:	mgr inż. Matusz Woszczenko	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			