


Kłapa Dymowa - okno oddymiające
wpięta w system automatycznego oddymiania
otwierane automatycznie za pomocą słowników

Kłapa Dymowa 5% rzutu poziomego
klatki schodowej- 17,0 m²

Okno z słownikami
Powierzchnia czynna kłapy 0,85 m²
Zgodnie z CNBOP-PIB W-0003 nie mniej niż 1 m²




RZUT III PIĘTRA

Kłapa Dymowa - okno oddymiające
wpięta w system automatycznego
oddymiania otwierane automatycznie
za pomocą słowników

Kłapa Dymowa 5% rzutu poziomego
klatki schodowej- 17,0 m²

Okno z słownikami
Powierzchnia czynna kłapy 0,85 m²
Zgodnie z CNBOP-PIB W-0003 nie mniej niż 1 m²




PRZEKROJ A-A

Kłapa Dymowa - okno oddymiające
wpięta w system automatycznego
oddymiania otwierane automatycznie
za pomocą słowników

Kłapa Dymowa 5% rzutu poziomego
klatki schodowej- 17,0 m²

Powierzchnia czynna kłapy 0,85 m²
Zgodnie z CNBOP-PIB W-0003 nie mniej niż 1 m²



PRZEKROJ B-B

Adres: Słobowka, ul. Szkolna 1Dz. nr 15/4			
Temat: Rozbudowa Budynku szkoły o oddział przedszkolny			
Ekspertyza w trybie par. 2 ust. 1 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich istnienie (dla ul. Słobowka z podziem.)			
DATA OPRACOWANIA:	23.10.2020	NR RIS:	SKALC:
NAZWA:	RZUT PIĘTRA III, PRZEKROJ A-A, B-B	UPR:	1:200
RYSUJĄCY:		PROJEKTANT:	
INŻ. I. NAZWIŚCIO:		PROJEKTANT:	
BRANŻA:		PROJEKTANT:	
PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	
PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	