



Drzwi Ewakuacyjne napowietrzające
wpięte w system automatycznego oddymniania
otwierane automatycznie za pomocą siłowników
powierzchnia czynna 130 % powierzchni
geometrycznej klapy dymowej

Zakres projektowanej i robutowy
oddziału przeszklonego

ELEWACJA 05

Adres: Siedlce, ul. Szkolna 1 Dc nr 1454			
Temat: Rozbudowa Budyńu szkoły o oddział przedszkolny			
Zestawienie w trybie par 2 ust 1 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2015r. w sprawie sposobu ustalania wartości punktowej odpowiadającej ocenom jakościowym (GZU/75, poz. 886 z poz. zm.)			
Data opracowania:		23.10.2020	
Nazwa rysunku:	ELEWACJA 05	nr rys.	SKALA
		7	1:200
Branda:	IMI (nazwisko):	Upr.:	POPS
	IMI (nazwisko):	IMI (nazwisko):	IMI (nazwisko):
Projektanci:			