WYJŚCIE EWAKUACYJNE

2x PE-x/Al/PE-x
2x PE-x/Al/PE-x
2x PE-x/Al/PE-x
2x PE-x/Al/PE-x
2x PE-x/Al/PE-x
2x PE-x/Al/PE-x
2x PE-x/Al/PE-x
prowadzić w posadzce
2x PE-x/Al/PE-x
prowadzić w posadzce
2x PE-x/Al/PE-x
prowadzić w posadzce
2x PE-x/Al/PE-x
prowadzić w posadzce

15P Sala lekcyjna +20°C 300 W
GP-2 dn=16 Fc=6.5 Lc=55.1 B=0.1

15P1 Sala lekcyjna +20°C 320 W
GP-2 dn=16 Fc=12.9 Lc=58.5 B=0.2

15P2 Sala lekcyjna +20°C 500 W

15P3 Sala lekcyjna +20°C 520 W
GP-2 dn=16 Fc=6.2 Lc=58.3 B=0.1
GP-2 dn=16 Fc=13.5 Lc=61.7 B=0.2

15P4 Sala lekcyjna +20°C 320 W
GP-2 dn=16 Fc=8.4 Lc=46.3 B=0.15

15P5 Sala lekcyjna +20°C 330 W
GP-2 dn=16 Fc=9.3 Lc=41.3 B=0.2

GP-1 dn=16 Fc=7.6 Lc=35.1 B=0.2

2P Korytarz +20°C 380 W

1P

1/3
1/5
1/4

2P1 Korytarz +20°C 380 W
GP-1 dn=16 Fc=7.4 Lc=35.7 B=0.2

1CO P

1/14
1/13

2P

GP-1 dn=16 Fc=17.1 Lc=82.3 B=0.2
1/2

2P2 Korytarz +20°C 900 W

12P Sala lekcyjna +20°C 480 W
GP-2 dn=16 Fc=11.6 Lc=56.4 B=0.2

GP-1 dn=16 Fc=10.2 Lc=44.5 B=0.2

2P3 Korytarz +20°C 460 W

12P1 Sala lekcyjna +20°C 530 W
GP-2 dn=16 Fc=8.2 Lc=81.4 B=0.1

12P2 Sala lekcyjna +20°C 440 W
1/12
GP-2 dn=16 Fc=11.8 Lc=75.4 B=0.15

GP-1 dn=16 Fc=8.3 Lc=36.8 B=0.2

2P4 Korytarz +20°C 400 W

2P5 Korytarz +20°C 900 W

GP-1 dn=16 Fc=17.0 Lc=83.6 B=0.2

1/6
1/11
1/10
3P
1/7
4P

8P2 Sala lekcyjna +20°C 620 W
8P3 Sala lekcyjna +20°C 620 W
8P4 Sala lekcyjna +20°C 150 W

9P Sala lekcyjna +20°C 410 W
9P1 Sala lekcyjna +20°C 910 W

GP-1 dn=16 Fc=8.7 Lc=75.9 B=0.1
GP-1 dn=16 Fc=17.7 Lc=85.8 B=0.2
GP-1 dn=16 Fc=17.7 Lc=84.5 B=0.2
1/9

GP-2 dn=16 Fc=12.9 Lc=60.5 B=0.2
1/8
GP-2 dn=16 Fc=14.0 Lc=67.4 B=0.2
Fb=0.1 Lb=2.6 Bb=0.1
GP-2 dn=16 Fc=14.0 Lc=67.6 B=0.2
GP-1 dn=16 Fc=3.2 Lc=25.4 B=0.1
GP-2 dn=16 Fc=8.8 Lc=86.6 B=0.1

GP-1 dn=16 Fc=6.2 Lc=60.6 B=0.1

9P2 Sala lekcyjna +20°C 400 W
9P3 Sala lekcyjna +20°C 910 W
8P1 Sala lekcyjna +20°C 500 W
8P Sala lekcyjna +20°C 480 W

PODPIS

SKALA 1:100

DATA 11.12.2020

Nr arkusza S4

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, GM SUCHOWOLA UL.SZKOLNA, DZ NR 145/4

Rzut parteru - ogrzewanie podłogowe

Projektant mgr inż. Grażyna Sykała

Nr upr. BŁ/24/87, BŁ/283/89

PRO-SAN TG